



Antincendio Emilfire srl Gruppo CEMPI
Via Vignolese 1113/1 41126 Modena
Tel. 389-9881127 P.I. 03627640364
commerciale@emilfire.it
www.emilfire.it

SCHEDA INTEGRAZIONE MANUTENZIONE PORTE

MANIGLIONI ANTIPANICO NON CONFORMI

Premessa:

citiamo il DECRETO del 03.1.2004 relativo all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo.

!In particolare segnaliamo che i dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del Decreto di cui sopra, devono essere sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo, o comunque entro sei anni dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui sopra. La manutenzione dei dispositivi dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuata in base a quanto previsto al punto c.3}

dell' art. 4 (annotazione delle operazioni sul Registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12.01.1998, n. 37).

DESCRIZIONE	<i>Pulizia e lubrificazione della serratura, controllo del buon funzionamento dello scrocco verificando in particolare che lo stesso entri totalmente nell'apposito vano ricavato sul telaio. Verrà verificata</i>
CONTROLLO	<i>l'integrità delle maniglie e che il movimento consenta un buon</i>
PERIODICO	<i>recupero dello scrocco ed il suo conseguente ritorno in posizione di</i>
SEMESTRALE	<i>chiusura. Regolazione e lubrificazione al fine di ottenere una chiusura</i>
PORTE	<i>dolce in funzione del tipo di apertura necessaria all'uso 45°, 90°</i>
TAGLIAFUOCO	<i>Si verificheranno le guarnizioni e l'accoppiamento di queste al</i>
e	<i>telaio. Qualora fossero assenti o deteriorate si provvederà alla</i>
USCITE DI	<i>completa sostituzione Sarà verificato che il gioco tra il telaio e l'anta</i>
EMERGENZA	<i>sia costante e preciso utilizzando l'apposito spessoramento e saranno rimossi eventuali elementi che impediscano la perfetta chiusura. Si controllerà che la posa sia stata eseguita conformemente alle istruzioni di montaggio, il buon funzionamento e facilità d'azione sulla serratura, lubrificazione; si verificherà il chiudiporta e la velocità del colpo finale e dei braccetti, controllo di funzionalità del selettore di chiusura, verifica integrità finestratura e lubrificazioni varie. Applicazione targa adesiva con il numero progressivo della porta e data della avvenuta manutenzione.</i>